








OZN	MÍSTNOST
VILA LANNA - OBJEKT SPRÁVCE	
1.01	HALA
1.02	KANCELÁŘ
1.03	KANCELÁŘ
1.04	CHODBA
1.05	KOUPELNA
1.06	WC
1.07	SCHODIŠTĚ

-  V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
-  SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
-  (DVOJ) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
-  ZÁSUVKA SLABOPROUD.ROZVODU (DATA,TELEFON)
-  VÝVOD PRO SVĚTIDLO STROPNÍ NÁSTĚNNÉ
-  VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)
-  ŽÁŘIVKOVÉ SVĚTIDLO (4x18W, IP20) (LEŠTĚNÁ MRÍŽKA)


VÝŠKA VYPINAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
 VÝŠKA ZÁSUVEK 0,3m NAD PODLAHOU, V KOUPELNĚ 1,2m
 VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVĚTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU
 V KOUPELNĚ MIN. 1,8m NAD PODLAHOU

EL.INSTALACE JE PROVEDENA KABELY TYPU CYKY
 KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU

NOVÁ EL.INSTALACE SE PROVEDE V PODPARAPETNÍM ŽLABU
 POUŽÍJE SE ŽLAB S PŘEPÁŽKOU PRO ROZV.SLABO I SILNO

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41
 SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE
 V KOUPELNĚ ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S



LIST Č.: 1	Situční schéma – půdorys 1.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU: 1	OBČ.L.P.: EL.Instalace	ZAK.ČÍSLO: 997	997/10/08
	PROVEDL: Ing.HETTNER	AKCE: OPRAVA DOMKU SPRÁVCE v areálu VILA LANNA	VYKRES ČÍSLO:
		INVESTOR: Středisko společných činností AV ČR v.v.i.	E01

Oprava Domku správce v areálu Vila Lanna,
 Praha 6, v ulici V Sadech č. 1,
 pro Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

NAVŘEL: Ing. arch. Jvan Březina Martin Březina	ZAMĚŘIL: Oprava Domku správce v areálu Vila Lanna, Praha 6, v ulici V Sadech č. 1 ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MEPRO s.r.o., architektonický atelier nám. Přel. Sadecký 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL: Dipl.Ing.arch. I.BREZINA	OBSDĚV: GDSHW	MEPRO
DRUH DOKUMENTACE: PD	MĚŘÍTKO: 1:50	DRŮŽEM: RYJEN 2008
MĚŘÍTKO: 1:50	KOTOUVÁKO V: mm	ARCH. ČÍSLO: 24-09/08
	NÁVRH PŮDORYS 1.NP	01