


OZN	MÍSTNOST
<b>VILA LANNA - OBJEKT SPRÁVCE</b>	
1.01	KANCELÁŘ
1.02	KANCELÁŘ

- V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
- (DVOJ.) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
- ZÁSUVKA SLABOPROUD.ROZVODU (DATA,TELEFON)
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ
- NASTĚNNÉ
- ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO (4x18W, IP20)  
(LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA)

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU  
 VÝŠKA ZÁSUVK 0,3m NAD PODLAHOU, V KOUPELNĚ 1,2m  
 VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU

EL.INSTALACE JE PROVĚDENA KABELY TYPU CYKY  
 KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU  
 NOVÁ EL.INSTALACE SE PROVEDE V PODPARAPETNÍM ŽLABU  
 POUŽÍJE SE ŽLAB S PŘEPÁŽKOU PRO ROZV.SLABO I SILNO  
 OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41  
 SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE



LIST Č.: 1	Situční schéma – půdorys 2.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 997/10/08
LISTU:	OBJ.Č./P.č. El. instalace	ZAK.ČÍSLO: 997	AKCE: OPRAVA DOMKU SPRÁVCE v areálu VILA LANNA
	PROVEDL: Ing.HETTNER	DATUM: 10/2008	INVESTOR: Středisko společných činností AV ČR v.v.i
			VÝKRES ČÍSLO: E02

Oprava Domku správce v areálu Vila Lanna,  
 Praha 6, v ulici V Sadech č. 1,  
 pro Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

NAVRH: Ing. arch. Ivan Březina Miroslav Březina	ZAKÁZKA Oprava Domku správce v areálu Vila Lanna, Praha 6, v ulici V Sadech č. 1 ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MEPRO s.r.o. architektonický atelier 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL: Dipl.ing.arch. LBREZINA	OBSAH	MEPRO
DALŠÍ DOKUMENTACE: PD	NÁVRH PŮDORYS 2.NP	DATUM: ŘÍJEN 2008
MĚŘÍTKO: 1:50		ARCH. ČÍSLO: 24 - 09/08 02
KOTOVANO V: mm		